# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
**(обязательная сертификация)**

**№** C-RU.ПБ57.В.03497 (номер сертификата соответствия) **ТР** 0658432 (учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и место-нахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью "Транкол" (ООО "Транкол").
Адрес: 109147, Россия, город Москва, улица Таганская, дом 1/2, строение 2.
ОГРН: 1037700117839. Телефон +74957375649, факс +74957304757, адрес электронной почты dir@trankol.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью "Транкол" (ООО "Транкол").
Адрес: 109428, Россия, город Москва, Рязанский проспект, дом 8А, строение 19.
ОГРН: 1037700117839. Телефон +74957375649, факс +74957304757.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС ООО "ПожСтандарт". Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 от 07.10.2015 выдан ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Трубы дымовые из нержавеющей стали для удаления дымовых газов от теплогенерирующих аппаратов, работающих на различных видах топлива, одностенные и двустенные согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0506676), выпускаемые по ТУ 5263-001-42956758-2011 «ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ОДНОСТЕННЫЕ И ДВУСТЕННЫЕ». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 52 6350

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Путем выполнения требований ГОСТ Р 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" п.п. 4.6, 4.37, 4.38, 4.39, 5.2.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**
Протоколы сертификационных испытаний № ПИПБ0635/12-2016 от 23.12.2016 г., № ПИПБ0636/12-2016 от 23.12.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 663 от 09.12.2016 г., проведенный Органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Руководство по монтажу и эксплуатации металлических дымовых каналов, выполненных из нержавеющей стали и предназначенных для отвода топочных газов от котлов, каминов и печей, разработанное ООО «Транкол».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 27.12.2016 по 26.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Р.Т. Шигабдинова

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Д.В. Трушкин

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2009 г.

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ
## к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ57.В.03497

**(обязательная сертификация)**

**ТР** 0506676
(учетный номер бланка)

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

| код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 52 6350 | Трубы дымовые из нержавеющей стали для удаления дымовых газов от теплогенерирующих аппаратов, работающих на различных видах топлива, одностенные диаметром от 100 до 1000 мм, толщиной стали от 0,5 до 3,0 мм; | ТУ 5263-001-42956758-2011 «ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ОДНОСТЕННЫЕ И ДВУСТЕННЫЕ». |
| 52 6350 | Трубы дымовые из нержавеющей стали для удаления дымовых газов от теплогенерирующих аппаратов, работающих на различных видах топлива, двустенные (внутренняя труба диаметром от 100 до 1000 мм из нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 3,0 мм; внешняя труба диаметром от 160 до 1200 мм из нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 1,2 мм; с теплоизоляцией из негорючего минерального базальтового волокна, толщиной от 30 до 100 мм, плотностью не менее 100 кг/м³. | ТУ 5263-001-42956758-2011 «ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ОДНОСТЕННЫЕ И ДВУСТЕННЫЕ». |

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Д.В. Трушкин

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.